



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 336/ПВ г. Димитровград, ул. Мелекесская, д.39 « 10 » ноября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде Зангировой Ф.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального общеобразовательного учреждения [Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.С. Чернова по адресам: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, д. 66; 433590, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Станция Якушка, ул. Школьная, д. 12

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, д. 66:

1. В кабинетах информатики, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено местное освещение рабочих мест обучающихся на рабочем столе, с расположением источника местного освещения сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета, что является п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В кабинете № 18 (химии) допускается использование разных типов ламп, ламп с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Линолеум в кабинете № 18 (химии) имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Потолок лестничного марша (левое крыло) имеет дефекты и повреждения в виде следов протеканий, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

выявлены следующие нарушения обязательных требований по адресу: 433590, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Станция Якушка, ул. Школьная, д. 12:

5. Источники искусственного освещения в кабинетах: 7 класса (6 ламп), компьютерного класса (3 лампы), математики (2 лампы), 5 класса (3 лампы), физики (14 ламп), 2 класса (7 ламп) находятся в неисправном состоянии, что является нарушением п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Потолок кабинета 7 класса, кабинета 5 класса, обеденного зала, стена складского помещения пищеблока имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. Отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора «Жавельон» в месте его приготовления, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. На ёмкости с разведенным дезинфицирующим средством «Жавельон» не указана дата приготовления, предельный срок годности, концентрация, что является нарушением п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. В кабинете информатики, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, не предусмотрено местное освещение рабочих мест обучающихся на рабочем столе, с расположением источника местного освещения сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета, что является п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Допускается совместное хранение инвентаря для уборки туалетов с другим уборочным инвентарем, что является нарушением п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям_воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МОУ Новомалыклинская СОШ по адресу: 433560, Ульяновская область, новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, д. 66:

1. Обеспечить в кабинетах информатики, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, местное освещение рабочих мест обучающихся на рабочем столе, с расположением источника местного освещения сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета.

Основание: п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 30.08.2024.

2. Не допускать использование в кабинете № 18 (химии) разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением.

Основание: п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 30.08.2024.

3. Обеспечить устранение дефектов и повреждений линолеума в кабинете № 18 (химии).

Основание: п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 30.08.2024.

4. Обеспечить устранение дефектов и повреждений потолка лестничного марша (левое крыло).

Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 30.08.2024.

МОУ Новомалыклинская СОШ по адресу: 433590, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Станция Якушка, ул. Школьная, д. 12:

5. Обеспечить содержание всех источников искусственного освещения в кабинетах: 7 класса, компьютерного класса, математики, 5 класса, физики, 2 класса в исправном состоянии.

Основание: п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 11.12.2023.

6. Обеспечить устранение дефектов и повреждений потолка кабинета 7 класса, кабинета 5 класса, обеденного зала, стены складского помещения пищеблока.

Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 30.08.2024.

7. Обеспечить наличие инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора «Жавельон» в месте его приготовления.

Основание: п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 11.12.2023.

8. Обеспечить ёмкость с разведенным дезинфицирующим средством «Жавельон» маркировкой с указанием даты приготовления, предельного срока годности, концентрация.

Основание: п.4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Срок — 11.12.2023.

9. Обеспечить в кабинете информатики, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, местное освещение рабочих мест обучающихся на рабочем столе, с расположением источника местного освещения сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука) или планшета.

Основание: п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 30.08.2024.

10. Обеспечить хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого уборочного инвентаря.

Основание: п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок — 11.12.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное учреждение |Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.С. Чернова, адрес нахождения: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Советская, д. 66; 433590, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Станция Якушка, ул. Школьная, д. 12.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в городе Дмитровграде по адресу: 433508 Ульяновская область, г.Дмитровград, ул. Мелекесская, 39 тел/факс (884 235) 2 41 11 **по п.п. 5,7,8,10 в срок до 11.12.2023, по п.п. 1,2,3,4,6,9 в срок до 30. 08. 2024 г.** заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской
области в городе Димитровграде



Ф.А. Зангирова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г. _____

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: 433560, Ульяновская область, Новомалыклинский район, с. Новая Малыкла, ул. Зеленая, д. 18 МУ Управление образования администрации муниципального образования «Новомалыклинский район» Ульяновской области.